

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ37.В.00013/18

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «РУССФОМ».

Адрес: 125222, Россия, город Москва, ул. Генерала Белобородова, д. 11. ОГРН: 1157746557407.

Телефон (495)2237566, факс (495)2237565.

№ 0024902

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «РУССФОМ».

Адрес: 125222, Россия, город Москва, ул. Генерала Белобородова, д. 11. ОГРН: 1157746557407.

(495)2237566, факс (495)2237565.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал теплоизоляционный «ПЕНОЛОН» из сшитого вспененного полиэтилена или сополимеров на его основе марок: ППЭ, ППЭ-Р (толщина 2÷15 мм), выпускаемый по ТУ 2244-001-46407787-2015. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД2): 22.21.41.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ, 29.07.2017 N 244 ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа нормальногорючие (Г3), группа легковоспламеняемые (В3), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения высокоопасные (Т3).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 6169/РС от 24.12.2018 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия № C-RU.ПБ37.В.01676 от 07.12.2015 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.12.2018

по 23.12.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.А. Литвинов
индивидуальный физическийВ.Ю. Шитиков
индивидуальный физический